



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ  
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ - ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας : 11526  
Πληροφορίες : Μ. Νικηφοράκη, Στ. Λαγός  
Αρ. Τηλεφώνου : 2131513 012, -738  
Ηλεκτρον. Δ/ση : sene.tep@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών προς ενέργεια

ΚΟΙΝ.: Πίνακας Κοινοποίησης

Α. Θέμα: «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

**Β. Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228, τ. Α') «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
2. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137, τ. Α') «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
3. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160, τ. Α') «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91, τ. Α') «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209, τ. Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129, τ. Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του...».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136, τ. Α') «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις».
8. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160, τ. Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
9. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133, τ. Α') «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 109 αυτού.
10. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
11. Τα άρθρα 50, 51 και 52 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193, τ. Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...»
12. Τα άρθρα 7, 8, 9 και ιδίως το άρθρο 10 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 193, τ. Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου...».

13. Το Π.Δ 84/2019 (ΦΕΚ 123, τ. Α') «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
14. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101006/4557/6-11-2019 (ΦΕΚ 4170/14-11-2019, τ. Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση».
15. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/60543/5854/30-6-2020 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Γενικής Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.»
16. Την Υ.Α. αριθμ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964, τ. Β') «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.»
17. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678,τ. Β') «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986».
18. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022,τ. Β') «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002».
19. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332,τ. Β') «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002».
20. Την Υ.Α. αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21, τ. Β') «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471, τ. Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
21. Την Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471, τ. Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
22. Την Υ.Α. αριθμ. οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439, τ. Β') «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων.».
23. Την Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5-3-2020 (ΦΕΚ 1482, τ. Β') «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β' 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας».
24. Την Υ.Α. αρ. οικ.56366/4351/4-12-2014(ΦΕΚ 1016, τ. Β') «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής -βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων ...».
25. Την Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 3339, τ. Β') «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερών αποβλήτων», όπως ισχύει.
26. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572, τ. Β') «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
27. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/8-12-2010, τ. Β') «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση ...», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ.170766/2016 (ΦΕΚ 69/22-01-2016, τ. Β') και ισχύει.

28. Την Κ.Υ.Α. αρ. οικ.145116/2011 (ΦΕΚ 354/8-3-2011, τ. Β'): «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ.191002/2013 (ΦΕΚ 2220/9-9-2013, τ. Β') και ισχύει.
29. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383, τ. Β') «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (Β' 604)», όπως ισχύει.
30. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179, τ. Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων...» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170, τ. Α).
31. Την Κ.Υ.Α. αρ. οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/19-9-2016, τ. Β'): «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει» και η Κ.Υ.Α. αρ. οικ.26303/1483/31-5-2017 (ΦΕΚ 2037/13-6-2017, τ. Β'): «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει»..
32. Την υπ' αριθμ. οικ. 1811/2011 Υ.Α Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 3322/30-12-2011, τ. Β'):«Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ' αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2075)».
33. Τη με αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Απόφαση Δ/σης Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή λειτουργία και επανένταξη του χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας (ευρύτερη περιοχή Μεσολογγίου), στην περιοχή Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος του Δ.Δ. Αγ. Θωμά του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου του Ν. Αιτ/νίας και οδού πρόσβασης»
34. Τη με αρ. πρωτ. 10802/20-12-2006 Απόφαση Δ/σης Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή λειτουργία και επανένταξη του χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας (ευρύτερη περιοχή Μεσολογγίου), στην περιοχή Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος του Δ.Δ. Αγ. Θωμά του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου του Ν. Αιτ/νίας και οδού πρόσβασης».
35. Τη με αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Απόφαση Δ/σης Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου: «Αναθεώρηση – τροποποίηση της υπ' αριθ. 5399/5-9-2002 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας, στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου «Φάση Β' - έργα επέκτασης ΧΥΤΑ, Περι. Εν. Αιτωλοακαρνανίας», ισχύος έως 31-12-2024.
36. Τη με αρ. πρωτ. 3946/Φ 7.70/14-12-2007 Απόφαση της Ν.Α. Αιτ/νίας – Δ/σης Περιβάλλοντος με θέμα «Άδεια λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας & διάθεσης στερεών, μη επικινδύνων, αποβλήτων...».
37. Την από 02-09-2020 Έκθεση Αυτοψίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος / Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος / (ΣΕΝΕ/ΤΕΠ).
38. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/101632/6482/10-11-2020 έγγραφό μας προς Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
39. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/120723/7551/15-12-2020 έγγραφό μας προς Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
40. Το με αρ. πρωτ. 24305/22-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
41. Τα με αρ. πρωτ. 24088/18-12-2020 και 21907/17-11-2020 έγγραφα του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
42. Το με αρ. πρωτ. 21945/18-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και οι επισυναπτόμενες διαταγές πορείας (δελτία κίνησης) σε αυτό.
43. Την αριθμ. οικ.188105/29-08-2019 Διαπιστωτική Πράξη Αποκεντρωμένης Διοίκησης Συντονιστή Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου (ΦΕΚ 3596/27-9-2019, τ. Β'): «Διαπίστωση της σύστασης ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και ένταξη σε αυτόν των Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης 3ης και 4<sup>ης</sup> ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας».

44. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/97040/6258/08-10-2020 έγγραφό μας προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και προς Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
45. Το με αρ. πρωτ. 166/15-10-2020 έγγραφο του Προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
46. Το με αρ. πρωτ. 201/17-11-2020 έγγραφο του Προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
47. Το με αρ. πρωτ. 5/16-10-2020 έγγραφο του Προέδρου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
48. Την Α/Α 78/26-02-2021 Έκθεση μερικού ελέγχου του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/ΤΕΠ για την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για την λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
49. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/26274/1861/18-03-2021 Διαβίβαση Έκθεσης μερικού ελέγχου τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για την λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ.
50. Την με αρ. πρωτ. 5302/28/9-04-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/36926/2694/16-04-2021) απολογία με το οποία υποβλήθηκαν οι απόψεις του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας επί της έκθεσης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
51. Το με αρ. πρωτ. 8176/23-9-2021 έγγραφο Υπουργείο Κλιματ. Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών με θέμα: «Πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου.»
52. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/113767/7593/30-11-2021 ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με αυτοψία που διενεργήθηκε στις 9 & 10-11-2021 στο ΧΥΤΑ 4<sup>ης</sup> Γ.ΕΝ. Ν. Αιτωλ/νίας από επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΝΕ.
53. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/36926/2694/12-10-2021 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, που αφορά στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και τον καθολικό διάδοχο αυτού, για την λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
54. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/104402/6957/4-11-2021 Εισηγήση Επιβολής Προστίμου, στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και τον καθολικό διάδοχο αυτού, για την λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, μετά υποβληθέντος Σχεδίου Επιβολής Προστίμου
55. Το γεγονός ότι επιστράφηκε ανυπόγραφο στις 06-10-2022 το από 19-11-2021 Σχέδιο Επιβολής Προστίμου της ελεγχόμενης δραστηριότητας από την Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης του Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ, με την εντολή να γίνει «προσαρμογή της παρούσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4964/2022».
56. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 (ΦΕΚ 776, τ. Β' 21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις.
57. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/59957/1067/23-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Παροχή πληροφοριών», με το οποίο διαβιβάστηκαν αποφάσεις επιβολής προστίμου για την ελεγχόμενη δραστηριότητα (αρ. πρωτ. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/31492/1569/23-03-2023).
58. Τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/28-3-2023, τ. Α'), με τις οποίες τροποποιήθηκαν – προστέθηκαν οι παρ. 1, 1α -1ε του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.

## Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

### Γ.1 Ιστορικό τρέχοντος ελέγχου

Την 02-09-2020 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Τ.Ε.Π./Σ.Ε.Ν.Ε.): Λαγό Σταύρο, ΠΕ Γεωτεχνικών Α', Νικηφοράκη Μαρία, ΠΕ Περιβάλλοντος Α' και Ντόλια Σοφία, ΠΕ Γεωτεχνικών Α', στο πλαίσιο τακτικού μερικού ελέγχου της τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, ως προς την λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας, στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Συντάχθηκε επιτόπου η ανωτέρω σχετ. (37) Έκθεση Αυτοψίας και έπειτα από τη διαπίστωση παραβάσεων βάσει αυτής και των συγκεντρωθέντων στοιχείων, συντάχθηκε η Α/Α 78/26-02-2021, σχετική (48), Έκθεση Ελέγχου. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κλήθηκε σε απολογία επί αυτής με την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/26274/1861/18-03-2021, σχετ. (49), κλήση σε απολογία.

Αφού ελήφθη υπόψιν η ανωτέρω (50) σχετική απολογία Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/36926/2694/12-10-2021 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σχετ. (53) που αφορά στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και τον καθολικό διάδοχο αυτού, για την λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου., όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις, όπως μέρος (Δ) της παρούσας. Επίσης εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/104402/6957/4-11-2021 Εισήγηση Επιβολής Προστίμου, σε βάρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, λόγω διαπίστωσης σημαντικής και πολύ σημαντικής σοβαρότητας παραβάσεων σύμφωνα με την παρ. 15.γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, και συντάσσεται σύμφωνα με την πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4964/2022.

### Γ.2 Σύνομη περιγραφή της δραστηριότητας

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης «Α2», όπως περιγράφεται στο κεφ. Β της Α/Α 78/26-02-2021, σχετ. (48) Έκθεσης Ελέγχου.

### Γ.3 Ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων

Σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας μας και βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/31492/1569/23-03-2023 , σχετ. (57), απάντησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Ειδικότερα, για την εν λόγω δραστηριότητα, τρεις (3) φορές κατά το παρελθόν, εντός της τελευταίας δεκαετίας, έχουν διαπιστωθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις και αντίστοιχα έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) για την ελεγχόμενη δραστηριότητα για περιβαλλοντικές παραβάσεις σύμφωνα:

1. Με την αρ. πρωτ. οικ. 2604/15-10-2014 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για αυτοψίες στις 17-10-2012 και 13-11-2012.
2. Με την αρ. πρωτ. οικ. 91035/1727/Κ.14.2011/7-04-2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για αυτοψία στις 12-2-2015.
3. Με την αρ. πρωτ. οικ.407366/7703/18-12-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για αυτοψίες στις 16-5-2018 και 16-11-2018.

Συνεπώς, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης όπως Περίπτωση 1. (iii) της Παρ. Ε του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής, λόγω του ότι είναι πάνω από μια φορά υπότροπος κατά τους προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους στην ελεγχόμενη δραστηριότητα εντός της προηγούμενης δεκαετίας (προ ημερομηνίας αυτοψίας 02-9-2020).

#### **Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/36926/2694/12-10-2021 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, (53) σχετικής, έχουν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί οι κάτωθι παραβάσεις με χρόνο τέλεσής τους την 02-09-2020:

##### **Παράβαση 1η: Μη υγειονομική ταφή των απορριπτόμενων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)**

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε, [όπως παρ. Β και Γ.1. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου], η μη κάλυψη με εδαφικό υλικό, όπως και η ελλιπής στρωματοποίηση, δηλ. η παράλειψη της υγειονομικής ταφής των απορριπτόμενων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προσομοιαζόντων με αυτά αποβλήτων, όπως ήταν εμφανές στο ανώτερο τμήμα του απορριμματικού ανάγλυφου των κυτάρων απόθεσης.

Η παράλειψη υγειονομικής ταφής ελάμβανε χώρα:

- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.6.9 της παρ. Δ.6. «6. Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας» του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ...», της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει «6.9. Τα απορρίμματα θα καλύπτονται σε καθημερινή βάση με χωμάτινο κάλυμμα πάχους 15-20cm. Η αναλογία υλικού καθημερινής επικάλυψης και χώματος να είναι της τάξης 1:5 ...», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο.
- κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄) που καθορίζουν: «Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές...»

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράβαση του ελεγχόμενου φορέα συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), διότι η παράλειψη της υγειονομικής ταφής των στερεών αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση απορριμμάτων στην ατμόσφαιρα, την έκλυση ρυπογόνων ουσιών και τη διευκόλυνση διαφυγής αερίων ρύπων και οσμών.

## Απολογία ελεγχόμενου:

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με την ανωτέρω (50) σχετική απολογία, απέστειλε τις απόψεις του επί της (49) σχετικής έκθεσης ελέγχου-κλήσης σε απολογία. Στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του αναφέρονται τα εξής:

*«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας διαβιβάζω τις απόψεις του Συνδέσμου.*

*Πριν την επί μέρους και σύμφωνα με τα εδάφια της έκθεσης διατύπωση των απόψεων θέλω να σας γνωρίσω ότι λόγω:*

- *Της παρατεταμένης διάρκειας (πλέον του χρόνου) της πανδημίας του κορωνοϊού*
- *Της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας αφού πλημμυρικά φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί συνεχόμενα από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021 με ταυτόχρονες ανεμοθύελλες*
- *Της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας ειδικά όπως προαναφέραμε εν μέσω πανδημίας*
- *Την οικονομική δυσπραγία του Δήμου και την κάκιστη κατάσταση του στόλου των οχημάτων του (απορριμματοφόρα) κάτι το οποίο καθιστά προσωρινά απαγορευτική τη δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων σε γειτονικό ΧΥΤΑ.*
- *Της αρνητικής απάντησης του Συνδέσμου 1<sup>ης</sup> ΓΕΝ Αιτωλνίας - Ναύπακτος σε κοινό αίτημα δικό μας και της Αντιδημάρχου για αποδοχή των απορριμμάτων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.»*

*«.....Για τους παραπάνω λόγους τα υφιστάμενα κύτταρα του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου δεν έπαψαν σε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια να δέχονται τα απορρίμματα του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα γίνονταν προσπάθειες γρήγορης αποκατάστασης των υπόλοιπων δύο κυττάρων, και συνεννοήσεις με τους όμορους Συνδέσμους για μεταφορά των απορριμμάτων σε αυτούς. Ακολουθεί ειδικότερη αναφορά.....Συγκεκριμένα επί της έκθεσης και σύμφωνα με τα εδάφια:»*

### **«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

*Ο νέος ΦΟΔΣΑ έχει αποκτήσει Δ.Σ. αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη ώστε να βρεθεί συνολική λύση. Εάν λειτουργούσε θα είχε βρεθεί συνολική λύση για την κατάσταση. Από τη στιγμή όμως που δεν ενεργοποιείται μας υποχρεώνει να προβούμε μόνοι μας σε διαπραγματεύσεις για ποσότητες και τιμές, ενώ όπως προαναφέραμε στην περίπτωση ενιαίας λειτουργίας του, αυτά θα ήταν καθορισμένα ούτως ώστε ο Δήμος να μπορεί να εκτιμήσει τις δυνατότητές του, υπηρεσιακά και οικονομικά, για την προσφορότερη και νόμιμη λύση εναπόθεσης των απορριμμάτων.*

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

*Η μη λειτουργία του συνόλου των μονάδων διαχείρισης οφείλεται σε σημαντικές φθορές λόγω τριών (3) πυρκαγιών που έλαβαν χώρα σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτά προβλέπεται να αποκατασταθούν με την τρέχουσα εργολαβία η οποία καθυστέρησε λόγω διαδικαστικών. Ήδη όμως εξελίσσεται.*

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

*Η εδαφική κάλυψη καθυστέρησε λόγω διαδικασιών αδειοδότησης από τη Διεύθυνση Δασών στη λήψη υλικού. Ήδη έχει ξεκινήσει η κάλυψη.....».*

*«Αποσυμφόρηση του χώρου ... Περαιτέρω θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με αναλυτική ενημέρωση από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου αναμένονται μέχρι τέλους Απριλίου δύο καινούρια απορριμματοφόρα τα οποία θα βοηθήσουν πολύ στη μεταφορά απορριμμάτων σε όμορους αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ, ενώ τρέχουν δύο διαγωνισμοί για ένα καινούριο απορριμματοφόρο ακόμη (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) το οποίο θα ενισχύσει την παραπάνω μεταφορά, και δύο απορριμματοφόρα με*

300 καφέ κάδους για Βιοαπόβλητα (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΓΠΑ) τα οποία συλλεγόμενα θα μεταφέρονται εκτός ΧΥΤΑ σε ιδιωτικό αδειοδοτημένο χώρο. Τέλος η Ανακύκλωση επεκτείνεται σε μεγαλύτερο μέρος του Δήμου με αποτέλεσμα επιπλέον ποσότητες απορριμμάτων να εναποτίθενται σε χώρο της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης κι όχι στο Σύνδεσμο...».

«...Όλα τα παραπάνω μειώνουν την ποσότητα σύμμεικτων απορριμμάτων που φτάνουν τελικά στο ΧΥΤΑ.»

«...Εν κατακλείδι, όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν προκειμένου να δείξουμε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο αλλά και ο Δήμος κινούμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε προκειμένου να αποκατασταθεί η νόμιμη λειτουργία του χώρου και ταυτόχρονα να βρούμε τρόπους προκειμένου να αποσυμφωρήσουμε το ΧΥΤΑ. Δυστυχώς όμως προς το παρόν εξαιτίας των λόγων που αναφέραμε στην αρχή του εγγράφου και με αιχμή τη Δημόσια υγεία η οποία όπως καλά γνωρίζετε βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, μας είναι αδύνατον να μην επιτρέψουμε την εναπόθεση των απορριμμάτων του Δήμου μας. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε συσσώρευση σκουπιδιών στην πόλη και στους οικισμούς και πιθανή εκδήλωση επιπλέον ασθενειών. Κατόπιν αυτών ζητούμε την επιείκειά σας στις αποφάσεις σας, ώστε να μας δώσετε το περιθώριο να ολοκληρώσουμε τα έργα αποκατάστασης».

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αποδέχεται την παράβαση.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί περί μελλοντικής αποκατάστασης – πρόθεσης αποκατάστασης του ελεγχόμενου φορέα δεν αναιρούν την διαπιστωθείσα παράβαση κατά την ημέρα της επιθεώρησης.

**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «σημαντική», σύμφωνα με Πίνακα 1: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. **Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «πολύ σημαντική»**, αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

#### **Παράβαση 2η: Μη εγκεκριμένος τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων**

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε [όπως παρ. Γ.2. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου] ότι ο τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων δεν πραγματοποιούνταν από τα χαμηλότερα υψόμετρα προς τα ανώτερα, αλλά αντίστροφα, κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.6.1 της παρ. Δ.6. «6. Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας» του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ... », της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει: «Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας: 6.1. Ξεκινώντας από τα χαμηλότερα υψόμετρα με σταδιακή πλήρωση του ωφέλιμου όγκου.», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο.

#### **Απολογία ελεγχόμενου:**

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας δεν απολογήθηκε όσον αφορά την συγκεκριμένη παράβαση, με την ανωτέρω (50) σχετική.



**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «μέτρια», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

### **Παράβαση 3η: Μη επιτρεπόμενη εναπόθεση ογκωδών αποβλήτων, Α.Ε.Κ.Κ. και ελαστικών**

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε [όπως παρ. Γ.3. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου] η συγκέντρωση - εναπόθεση εντός του υπαίθριου χώρου του Χ.Υ.Τ.Α. εκτός των Α.Σ.Α. και προσομοιαζόντων σε αυτά μικρών ποσοτήτων λοιπών αποβλήτων: (i) ογκωδών αποβλήτων, όπως κατεστραμμένοι μεταλλικοί και πλαστικοί κάδοι αποβλήτων, (ii) χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων σε σωρούς και (iii) Α.Ε.Κ.Κ. (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων), κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.3.3. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας», της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο., ο οποίος επιβάλλει: «3. Τα διαχειριζόμενα απόβλητα να είναι μόνο τύπου ΑΣΑ (κατηγορία ΕΚΑ: 20) και όχι ογκώδη ΑΕΚΚ, κλπ ...».

### **Απολογία ελεγχόμενου:**

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση, στο (50) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αναφέρει: «...Οι κάδοι και τα ελαστικά μεταφέρθηκαν εκ παραδρομής. Θα απομακρυνθούν άμεσα...».

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αποδέχεται την παράβαση.

Επισημαίνεται ότι η πρόθεση μελλοντικής συμμόρφωσης δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα παράβαση, κατά τον χρόνο της επιθεώρησης.

**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «μέτρια», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

### **Παράβαση 4η: Μη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης στραγγισμάτων-υγρών αποβλήτων**

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε [όπως παρ. Δ.1. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου] ότι τα υποσυστήματα επεξεργασίας στραγγισμάτων όπως π.χ. αναδευτήρες, αντλίες ήταν καταφανώς ολικά κατεστραμμένα και μακροχρόνια εκτός λειτουργίας. Εντός των τριών μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων υπήρχαν χρόνια

λιμνάζοντα ανεπεξέργαστα στραγγίσματα των απορριμμάτων, με ανεπτυγμένους υδρόβιους φυτικούς οργανισμούς και μικροοργανισμούς εντός τους, ενώ στην τέταρτη είχαν αναπτυχθεί και καλάμια. Ακόμη, εντός της δεξαμενής συλλογής, μέχρι περίπου ¾ πληρώσεως, υπήρχαν συγκεντρωμένα ανεπεξέργαστα λιμνάζοντα στραγγίσματα απορριμμάτων, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί ακολουθώντας βαρυτικά την πορεία του αναγλύφου, κατάντη των κυτάρων. Τα υποσυστήματα επανακυκλοφορίας των στραγγισμάτων (αντλίες, αγωγοί) βρέθηκαν κατεστραμμένα, είτε φθαρμένα και πάντως μακροχρόνια εκτός λειτουργίας.

Οι προαναφερόμενες διαπιστώσεις συνιστούν ολική παράλειψη της προβλεπόμενης διαχείρισης των στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α., και ελάμβαναν χώρα:

- κατά παράβαση των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 6: «Διαχείριση στραγγισμάτων», Παρ. 6.1, 6.2., 6.4. της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016, τ. Β΄) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει, καθώς και
- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου της παρ. Δ.4. «Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων», του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ...», της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια λειτουργία του χώρου είναι η συλλογή μεταφορά, επεξεργασία και επανακυκλοφορία των στραγγισμάτων στο σύνολο του χώρου.», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο. καθώς και
- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου 4.7 της παρ. Δ.4. «4. Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων», του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ...» της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει: «4.7. Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χωρητικότητα της δεξαμενής επαρκεί σε κάθε περίπτωση για την αποθήκευση στραγγισμάτων τριών ημερών. Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα επανακυκλοφορούν στο σώμα του ενεργού Χ.Υ.Τ.Α.», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο. καθώς και
- κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 4042/2012 που καθορίζουν: «Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές...».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράβαση του ελεγχόμενου φορέα συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α). Ειδικότερα, λόγω της συνεχούς βαρυτικής συγκέντρωσης των υγρών ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων, στην προαναφερόμενη δεξαμενή συλλογής, χωρίς την επανακυκλοφορία τους, προκύπτει η υπερχειλίση του περιεχομένου της δεξαμενής ιδίως κατά την περίοδο των φυσιολογικών εποχικών βροχοπτώσεων. Αποτέλεσμα αυτής είναι αρχικά, η επιφανειακή διάθεση των ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων των απορριμμάτων, επί του εδάφους στις παρακείμενες δασικές και γεωργικές εκτάσεις και στα υδατορέματα, και ακολούθως η διάθεσή τους δια της υπόγειας απορροής σε υπογείους υδροφορείς.

#### Απολογία ελεγχόμενου:

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση, στο (50) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αναφέρει: «Το σύστημα

στραγγισμάτων - υγρών αποβλήτων έχει ενσωματωθεί στην παρούσα εργολαβία και προβλέπεται να αποκατασταθεί πλήρως.»

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αποδέχεται την παράβαση.

Επισημαίνεται ότι η πρόθεση μελλοντικής συμμόρφωσης δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα παράβαση, κατά την ημέρα της επιθεώρησης.

**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «σημαντική», σύμφωνα με Πίνακα 1: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. **Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «πολύ σημαντική»**, αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

#### **Παράβαση 5η: Μη λειτουργία συστήματος διαχείρισης βιοαερίου**

Κατά την επιθεώρηση, διαπιστώθηκε [όπως παρ. Ε.1. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου] η μη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο εγκατεστημένος πυρσός καύσης του παραγομένου βιοαερίου ήταν εκτός λειτουργίας, ανενεργός και φθαρμένος, όπως και το δίκτυο συλλογής βιοαερίου, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώθηκε η έλλειψη τυχόν άλλου συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου.

- κατά παράβαση των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 7 «Έργα διαχείρισης βιοαερίου» Παρ. 7.1.1 έως και 7.1.5. της ανωτέρω (25) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016, τ. Β΄) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει.
- κατά παράβαση των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις της παρ.4.2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 «Γενικές απαιτήσεις για όλες τις κατηγορίες ΧΥΤΑ» της ανωτέρω (26) σχετικής Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572, τ. Β΄) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'), καθώς η μη συλλογή του βιοαερίου και ακολούθως η μη καύση - είτε άλλη ενεργειακή αξιοποίηση αυτού - όπως ανωτέρω διαπιστώθηκε, συνεπάγεται περαιτέρω την διαφυγή του παραγομένου βιοαερίου και οσμών προς την ατμόσφαιρα.

#### **Απολογία ελεγχόμενου:**

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση, στο (50) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αναφέρει: «*Το σύστημα του Βιοαερίου έχει ενσωματωθεί στην παρούσα εργολαβία και προβλέπεται να αποκατασταθεί πλήρως*».

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αποδέχεται την παράβαση.

Επισημαίνεται ότι η πρόθεση μελλοντικής συμμόρφωσης δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα παράβαση, κατά την ημέρα της επιθεώρησης.

**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «μέτρια», σύμφωνα με Πίνακα 1: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. **Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «σημαντική»**, αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

#### **Παράβαση 6η: Έλλειψη συστήματος / χώρου έκπλυσης οχημάτων**

Κατά την αυτοψία, δεν βρέθηκε κατασκευασμένο το προβλεπόμενο σύστημα - χώρος έκπλυσης/ απόξεσης τροχών εξερχομένων απορριμματοφόρων [όπως παρ. ΣΤ.1. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου]. Συνεπώς, δεν πραγματοποιούνταν έκπλυση των τροχών των οχημάτων μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μετά την εκφόρτωση και πριν την έξοδό τους από το Χ.Υ.Τ.Α., σε ειδικά κατασκευασμένο χώρο έκπλυσης,

- κατά παράβαση των επιβαλλόμενων με τις διατάξεις του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 2 «Τεχνικές υποδομή και διαμόρφωση χώρου», Παρ. 2.1.(ε) «ε) Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών» της ανωτέρω (25) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016, τ. Β΄) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και
- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.5 της παρ. Δ.2. «2. Έργα διαμόρφωσης εισόδου και εξυπηρέτησης του Χ.Υ.Τ.Α.», του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ...», της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει: «5) Εγκατάσταση έκπλυσης/ απόξεσης τροχών. Η έκπλυση των τροχών των απορριμματοφόρων να γίνεται μετά την εκφόρτωση, κατά την έξοδο των οχημάτων από τον ΧΥΤΑ σε ειδικά κατασκευασμένο χώρο που θα φιλοξενεί σύστημα έκπλυσης /απόξεσης (υγρό ή ξηρό σύστημα) τροχών», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο.

#### **Απολογία ελεγχόμενου:**

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση, στο (50) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αναφέρει: «Για το σύστημα πλύσης έχει επίσης γίνει επαφή και όπως και η ζυγαριά θα αποκατασταθεί άμεσα με την έναρξη λειτουργίας.»

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην ανωτέρω (50) απολογία του, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αποδέχεται την παράβαση.

Επισημαίνεται ότι η πρόθεση μελλοντικής συμμόρφωσης δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα παράβαση, κατά την ημέρα της επιθεώρησης.

**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «μέτρια», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

#### Παράβαση 7<sup>η</sup>: Μη λειτουργία υποδομής ζυγιστηρίου – γεφυροπλάστιγγας –ελέγχου εισόδου αποβλήτων

Κατά την ημέρα της επιθεώρησης βρέθηκε υποδομή ζυγιστηρίου – γεφυροπλάστιγγας εντός του Χ.Υ.Τ.Α., η οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν εκτός λειτουργίας [όπως παρ. ΣΤ.2. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου]. Το γεγονός ότι η υποδομή ζυγιστηρίου φορτίων εισερχομένων αποβλήτων ήταν μακροχρόνια εκτός λειτουργίας αποδεικνύεται επιπροσθέτως και από την ανωτέρω (42) σχετική αρ. πρωτ. 21945/18-11-2020 απάντηση του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, προς την Υπηρεσία μας, όπου αναγράφεται: «Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας πληροφορούμε ότι από τα συνοδευτικά παραστατικά των απορριμματοφόρων υπάρχουν μόνο τα δελτία κίνησης αφού παραστατικά φόρτωσης και ζυγολόγια δεν υφίστανται λόγω της μη λειτουργίας ζυγαριάς στο ΧΥΤΑ. ...».

Η ανωτέρω μη λειτουργία ζυγιστηρίου ελάμβανε χώρα:

- κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 2 «Τεχνικές υποδομή και διαμόρφωση χώρου», Παρ. 2.1.(γ) «γ) Ζυγιστήριο» που καθορίζουν: «Η αναγκαίοτατα κατασκευής του προβλέπεται από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η καταγραφή των φορτίων των εισερχομένων απορριμμάτων με σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους» της ανωτέρω (25) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016, τ. Β΄) σε συνδυασμό με τον Περιβαλλοντικού Όρο Δ.2.2 της παρ. Δ.2. «2. Έργα διαμόρφωσης εισόδου και εξυπηρέτησης του Χ.Υ.Τ.Α.», του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ... » της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει την κατασκευή και λειτουργία υποδομής ζυγιστηρίου – γεφυροπλάστιγγας και σε συνδυασμό με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο. και
- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.8.4., Κεφαλαίου Β του όρου, της παρ. Δ.8. «8. Τήρηση αρχείων», του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ... » της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει: «Η συγκέντρωση στοιχείων αφορά: Κεφάλαιο Β ...γενικές αρχές παραλαβής αποβλήτων (ποσότητες, είδος, σύνθεση σχέδια απόθεσης, οπτικός έλεγχος) ...», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο.

#### Απολογία ελεγχόμενου

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση, στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αναφέρει: «Η ζυγαριά όντως δε λειτουργεί. Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυτό αλλά μόνο επαφή με την εταιρεία που την εγκατέστησε η οποία με πολύ μικρό ποσό θα την βάλει σε λειτουργία. Δόθηκε όμως προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υπόλοιπων χωρίς βέβαια να παραγνωρισθεί ότι με την επανέναρξη λειτουργίας του χώρου θα έχει αποκατασταθεί και το σύστημα ζύγισης.».

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην ανωτέρω (50) απολογία του, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ρητά αποδέχεται την παράβαση.

Επισημαίνεται ότι η πρόθεση μελλοντικής συμμόρφωσης δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα παράβαση, κατά την ημέρα της επιθεώρησης.

**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «μέτρια», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

#### **Παράβαση 8η: Έλλειψη δενδροφύτευσης**

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε περιμετρική δενδροφύτευση (εσωτερικά της περίφραξης του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α) ή ήταν εντελώς αποσπασματική [όπως παρ. ΣΤ.3. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου], συνεπώς δεν εξασφάλιζε επαρκώς την απαίτηση για οπτική και ηχητική απομόνωση του Χ.Υ.Τ.Α.

- κατά παράβαση των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5: «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 2: «Τεχνικές υποδομή και διαμόρφωση χώρου», Παρ 2.9. «Περιμετρική δενδροφύτευση» της ανωτέρω (25) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016, τ. Β'), «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει και
- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.10 της παρ. Δ.2. «2. Έργα διαμόρφωσης εισόδου και εξυπηρέτησης του Χ.Υ.Τ.Α.», του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ... » της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει: «10) Περιμετρική δενδροφύτευση. Να υπάρχει εσωτερικά της περίφραξης περιμετρική δενδροφύτευση με τα κατάλληλα φυτά, για την απομόνωση του ΧΥΤΑ από τη γύρω περιοχή», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο.

#### **Απολογία ελεγχόμενου:**

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας δεν απολογήθηκε όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση, με το ανωτέρω (50) σχετικό υπόμνημα.

**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «μέτρια», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική

αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

#### **Παράβαση 9<sup>η</sup>: Έλλειψη φύλαξης**

Κατά την ημέρα και ώρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε [όπως παρ. Ζ.1. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου] η παντελής έλλειψη φύλαξης του Χ.Υ.Τ.Α. από οποιονδήποτε εργαζόμενο ή από τεχνικά μέσα. Επιπροσθέτως, η κεντρική πύλη εισόδου βρέθηκε αφύλακτη και ανοικτή, ενώ αγροτικά ζώα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς περιδιάβαιναν εντός του Χ.Υ.Τ.Α., προς αναζήτηση τροφής τους από τα ακάλυπτα αστικά απορρίμματα.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση συνιστά παντελή έλλειψη φύλαξης, κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.1 της παρ. Δ.2. «2. Έργα διαμόρφωσης εισόδου και εξυπηρέτησης του Χ.Υ.Τ.Α.», του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ... » της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο., ο οποίος επιβάλλει: «1) Πύλη ... Σε κοντινή απόσταση (να υπάρχει ορατότητα) θα κατασκευαστεί φυλάκιο ελέγχου το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετεί τουλάχιστον 1 εργαζόμενο. Στο φυλάκιο θα πρέπει να σταματάνε τα απορριμματοφόρα εάν τους ζητηθεί από τον φύλακα προκειμένου να ελεγχθεί το φορτίο τους. Στο φυλάκιο οφείλουν να σταματάνε και να ενημερώνουν για το σκοπό της επίσκεψής τους όλα τα ξένα οχήματα.», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας δεν απολογήθηκε όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση, με το ανωτέρω (50) σχετικό υπόμνημα.

**Συνηπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «μέτρια», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

#### **Παράβαση 10<sup>η</sup>: Πλημμελής αντιπυρική προστασία**

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε [όπως παρ. Ζ.2. της ανωτέρω (48) Έκθεσης Ελέγχου] η πλημμελής αντιπυρική προστασία του Χ.Υ.Τ.Α., χωρίς ύπαρξη συσκευών και δικτύου πυρόσβεσης σε αυτόν, πέραν από την ύπαρξη μίας (1) πυροσβεστικής βάνας έξωθεν του Χ.Υ.Τ.Α, παραπλευρώς της πύλης.

- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.12, της παρ. Δ.2. «2. Έργα διαμόρφωσης εισόδου και εξυπηρέτησης του Χ.Υ.Τ.Α.», του κεφ. «Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα ... » της ανωτέρω (33) σχετικής αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο., ο οποίος επιβάλλει: «12. Αντιπυρική προστασία. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα πυρασφάλειας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ... β. Δίκτυο πυρόσβεσης ... δ. Συσκευές πυρόσβεσης τοποθετημένες σε επίμαχα σημεία του Χ.Υ.Τ.Α. ...», συνδυαστικά με τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.3.2. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε. και
- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου Δ.3.10. του Κεφ. Δ, παρ. «Δ.3. Κατά την λειτουργία της μονάδας» της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης

Α.Ε.Π.Ο, ο οποίος επιβάλλει: «10. 1. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. Επιπλέον να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριμένη από την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.»

#### Απολογία ελεγχόμενου:

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση, στο (50) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αναφέρει: «Το σύστημα αντιπυρικής προστασίας καταστράφηκε στις προηγούμενες πυρκαγιές. Προβλέπεται η αποκατάστασή του στην παρούσα εργολαβία.»

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω αναφερομένων στην ανωτέρω (50) απολογία του, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ρητά αποδέχεται την παράβαση.

Επισημαίνεται ότι η πρόθεση μελλοντικής συμμόρφωσης δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα παράβαση, κατά την ημέρα της επιθεώρησης.

**Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «μέτρια» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «σημαντική», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. Ε «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (56) σχετικής.

Για τις ανωτέρω παραβάσεις ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

#### **Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των ανωτέρω δέκα (10) παραβάσεων, **το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (Ζ) του Παραρτήματος της (56) σχετικής Υ.Α. είναι Χαμηλό.**

#### **ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

Εισηγούμεστε δια της παρούσας προς την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ. την επιβολή διοικητικής κύρωσης – προστίμου στον «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» (Α.Φ.Μ.:998503160, Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου) ποσού **ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (1.186.812,00 €)** λόγω περίπτωσης



πολύ σημαντικής σοβαρότητας της 1ης και της 4ης Παράβασης και λόγω σημαντικής σοβαρότητας της 5ης και της 10ης Παράβασης της παρούσας, όπως καθορίζεται στην Παρ. 15.γ. (α και β) του Άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, τροποποιημένη με το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 4964/2022.

Το ύψος προστίμου της κάθε μίας εκ των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων παραβάσεων καθορίζεται σύμφωνα με την Παρ. 1α έως 1ε του Άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως προστέθηκε με την Παρ.1 του Άρθρου 75 Ν. 4843/2021 και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 και υπολογίζεται όπως εξειδικεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρ. (Η) του Παραρτήματος της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-2-2022, (56) σχετικής, λαμβάνοντας υπόψη σε σχέση με αυτές στο φύλλο υπολογισμού το ότι υφίσταται περιβαλ. άδεια (ΑΕΠΟ) κατηγορίας «Α2», το ότι πρόκειται για μη οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητα, το ότι δεν πρόκειται για επιχείρηση, το ότι από το προαναφερθέν ιστορικό ελέγχων ο υπεύθυνος είναι ήδη τρεις φορές υπότροπος, το ότι υπήρξε καλή συνεργασία κατά τον έλεγχο, το ότι δεν υπάρχει πρόθεση άμεσου ή έμμεσου κέρδους, το ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο είναι χαμηλό, το ότι αφορά σε έργο /δραστηριότητα δημοτική (κοινής ωφέλειας) και άρα συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, το ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά τον έλεγχο έως έκδοσης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), και το γεγονός ότι δεν υφίστανται / συντρέχουν στην συγκεκριμένη υπόθεση οι πρόσθετοι καθοριζόμενοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες των παρ. 1γ και 1δ του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 και επιπροσθέτως αυτών: για την 1<sup>η</sup> Παράβαση το ότι αφορά σε πολύ σημαντικής σοβαρότητας παράβαση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, για την 4η Παράβαση το ότι αφορά σε πολύ σημαντικής σοβαρότητας παράβαση υγρών μη επικινδύνων αποβλήτων, για την 5η Παράβαση το ότι αφορά σε σημαντικής σοβαρότητας παράβαση αερίων μη επικινδύνων ρύπων και για την 10η Παράβαση το ότι αφορά σε σημαντικής σοβαρότητας παράβαση λοιπών κατηγοριών περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπολογίστηκαν και εισηγούμαστε:

Για την 1<sup>η</sup> Παράβαση της παρούσας την επιβολή προστίμου ποσού τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (416.988,00 €).

Για την 4η Παράβαση της παρούσας την επιβολή προστίμου ποσού τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (416.988,00 €).

Για την 5η Παράβαση της παρούσας την επιβολή προστίμου ποσού εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων (192.456,00 €).

Για την 10η Παράβαση της παρούσας την επιβολή προστίμου ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (160.380,00 €).

Επομένως, το συνολικό άθροισμα εισηγούμενων προστίμων των ως άνω τεσσάρων (4) παραβάσεων είναι: ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ (1.186.812,00 €).

## **Z. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)**

Προσαρτάται ο κατωτέρω Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022, το οποίο ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας υποχρεούται να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος:

<b>ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ</b>			
<b>A/A</b>	<b>Διαπιστωθείσα παράβαση</b>	<b>Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες</b>	<b>Ημερομηνία ολοκλήρωσης της απαιτούμενης διορθωτικής ενέργειας από την παραλαβή του παρόντος</b>
<b>1.</b>	<b>Μη υγειονομική ταφή των απορριπτό-μενων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)</b>	<p>Να πραγματοποιηθεί υγειονομική ταφή των ακάλυπτων απορριμμάτων σύμφωνα με Περιβαλλοντικό Όρο Δ.6.9 της παρ. αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο.</p> <p>Τα εισερχόμενα αστικά απορρίμματα και προσομοιάζοντα να καλύπτονται σε καθημερινή βάση κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ με χωμάτινο κάλυμμα πάχους 15-20 cm. Να υπάρχει διαθέσιμο υλικό για την κάλυψη των απορριμμάτων. Να εφαρμόζεται ο Περιβαλλοντικός Όρος Δ.6.9 της αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο.</p> <p>Να συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό που να τεκμηριώνει την εφαρμογή και τήρηση των ανωτέρω και τυχόν παραστατικά ολοκλήρωσης εκτέλεσης και παραλαβής έργου – εργασιών.</p>	<b>Εντός δύο (2) μηνών</b>
<b>2.</b>	<b>Μη εγκεκριμένος τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων</b>	<p>Να πραγματοποιηθεί μηχανική αναδιάταξη των υπαρχόντων απορριμμάτων και να γίνεται πλέον η απόθεση των απορριμμάτων ξεκινώντας από τα χαμηλότερα υψόμετρα προς τα ανώτερα με σταδιακή πλήρωση του ωφέλιμου όγκου. Να εφαρμόζεται ο Περιβαλλοντικός Όρος Δ.6.1 της αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο.</p> <p>Να συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό και παραστατικά τυχόν ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης και παραλαβής έργου – εργασιών που να τεκμηριώνει την τήρηση των ανωτέρω.</p>	<b>Εντός τεσσάρων (4) μηνών</b>
<b>3.</b>	<b>Μη επιτρεπόμενη αναπόθεση ογκωδών αποβλήτων, Α.Ε.Κ.Κ. και ελαστικών</b>	<p>Να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός και ακολούθως η συλλογή και η μεταφορά των στερεών αποβλήτων (εκτός των Α.Σ.Α. και προσομοιαζόντων σε αυτά), δηλαδή (α) των κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων αποβλήτων, (β) των κατεστραμμένων πλαστικών κάδων αποβλήτων, (γ) των απόβλητων ελαστικών οχημάτων και (δ) των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), από ειδικώς ασφαλισμένο φορέα συλλογής μεταφοράς.</p> <p>Να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν συνημμένα με την Δήλωση Συμμόρφωσης τα σχετικά τιμολόγια &amp; δελτία αποστολής &amp; τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του συλλογέα μεταφορέα για τα στερεά απόβλητα των ως άνω (α), (β) και (γ) και (δ) κατηγοριών.</p> <p>Να συγκεντρωθεί και να αποσταλεί συνημμένα με την Δήλωση Συμμόρφωσης φωτογραφικό υλικό του διαχωρισμού της συλλογής, της μεταφοράς και της παράδοσης για τα ανωτέρω στερεά απόβλητα των ως άνω (α), (β) και (γ) και (δ) είδη αποβλήτων.</p> <p>Να αποσταλούν συνημμένα με την Δήλωση Συμμόρφωσης οι περιβαλλοντικές άδειες (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ) συστημάτων και ενδιάμεσων αδειοδοτημένων μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ και επεξεργασίας - ανακύκλωσης αποβλήτων ελαστικών και ανακύκλωσης αποβλήτων</p>	<b>Εντός δέκα (10) μηνών</b>

		<p>πλαστικών και ανακύκλωσης μετάλλων καθώς και τα παραστατικά παραλαβής / παραστατικά νόμιμης τελικής διάθεσής τους για τα παραληφθέντα απόβλητα αναλόγως των ως άνω (α), (β) και (γ) και (δ) ειδών αποβλήτων.</p> <p>Να εφαρμόζεται ο Περιβαλλοντικός Όρος Δ.3.3. της αρ. πρωτ. 1647/73122/06-11-2014 Τροποποίησης – Αναθεώρησης Α.Ε.Π.Ο.</p>	
4.	Μη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης στραγγισμάτων / υγρών αποβλήτων	<p>Να κατασκευαστεί ή επισκευαστεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το προβλεπόμενο σύστημα διαχείρισης των στραγγισμάτων-υγρών αποβλήτων για την καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ, όπως προβλέπεται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους της παρ. Δ.4. και Δ.4.7 της αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο.</p> <p>Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης και παραλαβής έργου – εργασιών – μελετών – πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.</p>	Εντός δέκα (10) μηνών.
5.	Μη λειτουργία συστήματος διαχείρισης βιοαερίου	<p>Να κατασκευαστεί ή επισκευαστεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το υφιστάμενο ή νέο σύστημα συλλογής του παραγομένου βιοαερίου ή να γίνει εγκατάσταση νέου συστήματος άλλης ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου, για την καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ, όπως προβλέπεται από άρθρο 3, Παράρτημα Ι, Κεφ. 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήμα 7 «Έργα διαχείρισης βιοαερίου» Παρ. 7.1.1 έως και 7.1.5. της Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997.</p> <p>Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης και παραλαβής έργου – εργασιών – μελετών – πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.</p>	Εντός δέκα (10) μηνών.
6.	Έλλειψη συστήματος / χώρου έκπλυσης οχημάτων	<p>Να κατασκευαστεί σύστημα έκπλυσης /απόξεσης (υγρό ή ξηρό σύστημα) τροχών των απορριμματοφόρων, για την καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ, όπως προβλέπεται από τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.2.5 της αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο.</p> <p>Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης και παραλαβής έργου – εργασιών – πιστοποιητικά καλής λειτουργίας .</p>	Εντός δέκα (10) μηνών.
7.	Μη λειτουργία υποδομής ζυγιστηρίου – γεφυροπλάστιγγας – ελέγχου εισόδου	<p>Να τεθεί σε λειτουργία υποδομή ζυγιστηρίου – γεφυροπλάστιγγας για την καταγραφή των φορτίων των εισερχομένων απορριμμάτων, για την καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ, όπως προβλέπεται από τους του άρθρο 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5, Τμήμα 2, Παρ. 2.1.(γ) «γ) Ζυγιστήριο» της Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997.». Να τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι Δ.2.2 και Δ.8.4. της αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο.</p> <p>Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης και παραλαβής έργου – εργασιών – πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.</p> <p>Να συγκεντρωθούν ζυγολόγια και αντίγραφο βιβλίου κίνησης των εισερχομένων απορριμματοφόρων, εφόσον λειτουργεί ο ΧΥΤΑ.</p>	Εντός δέκα (10) μηνών.
8.	Έλλειψη δενδροφύτευσης	<p>Να πραγματοποιηθεί εσωτερικά της περιφραξής περιμετρική δενδροφύτευση με τα κατάλληλα φυτά, για την απομόνωση του ΧΥΤΑ από τη γύρω περιοχή, όπως προβλέπεται από τον Περιβαλλοντικό Όρο Περιβαλλοντικού Όρου Δ.2.10 της αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο.</p>	Εντός δέκα (10) μηνών.

		Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά αγοράς δενδρυλλίων – εργασιών φύτευσης – ολοκλήρωσης εκτέλεσης και παραλαβής έργου – εργασιών, που να τεκμηριώνουν την τήρηση των ανωτέρω.	
9.	Έλλειψη φύλαξης	Να υπάρχει φύλαξη με φυλάκιο ελέγχου και φύλακα, όπως προβλέπεται από τον Περιβαλλοντικό Όρο Δ.2.1 της αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο. Να αποσταλούν παραστατικά (συμβάσεις, κ.λ.π.) παροχής εργασιών – υπηρεσιών φύλαξης ή ανάθεσης καθηκόντων.	Εντός δέκα (10) μηνών.
10.	Πλημμελής αντιπυρική προστασία	Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιπυρικής προστασίας όπως προβλέπεται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους Δ.2.12 και Δ.2.13 της αρ. πρωτ. 5399/5-9-2002 Α.Ε.Π.Ο. Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης και παραλαβής έργου – εργασιών. Να προσκομιστεί εγκεκριμένη μελέτη και πρόσφατο (μεταγενέστερο της παρούσας) πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ για τον ΧΥΤΑ από την αρμόδια οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.	Εντός δέκα (10) μηνών.

Με το πέρας του συνολικού τεθέντος χρονοδιαγράμματος - συνολικής προθεσμίας για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλλει άμεσα στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης των παρ. 15 έως και 15.γ. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα απαραίτητα έγγραφα και τεκμήρια (αποδεικτικά, φωτογραφίες, παραστατικά έργου – εργασιών – μελετών – πιστοποιητικά λειτουργίας, μετρήσεις - αναλύσεις κ.λ.π. - σε έντυπη μορφή) για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης, όπως περιλήφθηκαν στο ανωτέρω ΠΔΕ.

Η εφαρμογή του Π.Δ.Ε δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης της παρ. ΣΤ της παρούσας (παρ. 15.γ.δ. άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022), δεν δικαιολογεί την λειτουργία με μη σύννομο τρόπο, ούτε απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Η παρούσα αποστέλλεται υπόψιν του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογίου βάσει της περιπτ. (βε) της υποπαρ. β της παρ. 15.γ.β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, (όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022) και για την συσχέτισή της με την ήδη αποσταθείσα αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/35123/2517/03-09-2021 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (μετά συνημμένων).

Έπειτα από την παρέλευση της προθεσμίας, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε έλεγχο εφαρμογής του Π.Δ.Ε. και σε αρνητική περίπτωση στην διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

Σοφία Ελευθεριάδου



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

### A. Πίνακας Αποδεκτών προς ενέργεια:

1. **Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας**  
Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
- 2 **Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου**  
Χαριλάου Τρικούπη 34, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)  
Για την συσχέτιση με την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/36926/2694/12-10-2021 Πράξη Βεβαίωσης  
Παράβασης του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/ΤΕΠ.
- 3 **Υ.Π.ΕΝ. (Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ)**  
**Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης**  
Για την καταχώρηση - ανάρτηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, σύμφωνα με την  
παρ. 15.γ.α. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.  
4964/2022.

### B. Πίνακας Κοινοποίησης:

1. **Υ.Π.ΕΝ. (Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ)**
  - α. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
  - β. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας,  
Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
  - γ. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων
2. **Εθνική Αρχή Διαφάνειας** (πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης)  
Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ: [grammateia@aead.gr](mailto:grammateia@aead.gr)
- ✓ 3. **Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου**  
Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι.
4. **Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος:**
  - (α) **Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας**  
Για την ενημέρωση ως προς τον περιβαλλοντικό έλεγχο και τυχόν ενέργειες.  
Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ: [tpy@aitnia.pde.gov.gr](mailto:tpy@aitnia.pde.gov.gr)
  - (β) **Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**  
Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ: [dpxs@pde.gov.gr](mailto:dpxs@pde.gov.gr)  
Για την ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής λειτουργίας για τον περιβαλλοντικό έλεγχο και τυχόν  
ενέργειες.
  - (γ) **Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας**  
Για την ενημέρωση και τυχόν ενέργειες.  
Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ: [tpyye3@aitnia.pde.gov.gr](mailto:tpyye3@aitnia.pde.gov.gr), [tyagr2@aitnia.pde.gov.gr](mailto:tyagr2@aitnia.pde.gov.gr)
5. **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,**  
**Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος**  
Για την ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής για τον περιβαλλοντικό έλεγχο και τυχόν ενέργειες.  
Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ: [grampexo@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampexo@4863.syzefxis.gov.gr), [dipexo@apd-depin.gov.gr](mailto:dipexo@apd-depin.gov.gr)

### Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο ΣΕΝΕ
2. Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, (Φ. Υπόθεσης - Αυτοψία 2020)
3. Στ. Λαγός, Μ. Νικηφοράκη